

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-11283/2023
Číslo jednací: MeDO-7577/2024-Kitz-DS
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová
Telefon: 379 719 272
E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz
Datum: 31.01.2024

ROZHODNUTÍ SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.10.2023 podala

obec Nová Ves, IČO 00572632, Nová Ves č.p. 65, 345 06 Kdyně

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích předložený kanalizační řád:

„Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci obce Nová Ves“

(dále jen "kanalizační řád"), který zpracoval Ing. Jaroslav Jiřinec v říjnu 2023.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád je schválen na dobu provozuschopnosti veřejné kanalizace.
2. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
3. Schválený kanalizační řád nahrazuje poslední kanalizační řád schválený rozhodnutím č.j. MeDO-18482/2021-Kitz ze dne 30.03.2021.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 65, 345 06 Kdyně.

Odůvodnění:

Dne 30.10.2023 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Nová Ves. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 30.11.2023 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 20.12.2023.

Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu místní poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení žádosti, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. Vodoprávní úřad dal dále účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí a uvedl, že rozhodnutí bude vydáno nejdříve po uplynutí 5 dní od skončení lhůty pro podání námitek a připomínek.

Kanalizační řád v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Předložený kanalizační řád zpracoval Ing. Jaroslav Jiřínek v říjnu 2023.

Kanalizační řád se vztahuje na kanalizační systém obce Nová Ves, jednotlivé kanalizační stoky zakončené volnými výustmi ve vodním toku a nahrazuje dosavadní schválený kanalizační řád obce, od jehož schválení došlo ke změně v trase vodního toku a tím i změně tras a délek kanalizačních stok. V obci je k 01.01.2023 evidováno 150 trvale bydlících obyvatel. Kanalizační síť má 3 volné výustě, které jsou zaústěny do Novoveského potoka. Výust V1 je zaústěna do zatrubněné části pod návesním rybníkem (požární nádrž), výust V2 a V3 již do otevřeného koryta vodního toku. Kanalizační síť je vybudována převážně z betonových trub DN 200 - DN 600. Jednotná kanalizace má celkovou délku 2 546 m. Na kanalizaci nejsou žádné odlehčovací komory. Na kanalizaci je napojeno cca 50 kanalizačních přípojek (cca 110 obyvatel). Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou do kanalizace vypouštěny přes septiky nebo domovní ČOV. Od 01.01.2024 musí odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace splňovat emisní standardy dle přílohy 7 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno.

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době probíhá v celé obci provádění změny jednotlivých předčisticích zařízení z biologických septiků na domovní ČOV, je nutné po dokončení tohoto procesu předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení nový kanalizační řád, který bude obsahovat aktuální mapový podklad s vyznačením polohy předčisticích zařízení odběratelů. V případě dokončení vodní nádrže na pozemku parc. č. 2374 bude nový kanalizační řád obsahovat z důvodu odstranění části kanalizační stoky rovněž změnu umístění volné výusti V2.

Předložený kanalizační řád splňuje požadavky § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 24 vyhlášky MZE č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Poslední kanalizační řád byl schválen odborem životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-18482/2021-Kitz dne 30.03.2021 a pozbývá tímto rozhodnutím platnosti.

Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily schválení předloženého kanalizačního řádu, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Do okruhu účastníků řízení zahrnul vodoprávní úřad podle § 27 odst. 2 správního řádu osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace:

- č.p. 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65

- č.e. 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Petr März

vedoucí odboru životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

- schválený kanalizační řád

Obdrží:

žadatel (dodejky)

Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 65, 345 06 Kdyně

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu se vyzumívají podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace (dle mapové přílohy s vyznačením stokové sítě a předčisticích zařízení producentů):

- č.p. 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65

- č.e. 1

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
OÚ Nová Ves, Nová Ves č.p. 65, 345 06 Kdyně

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a OÚ Nová Ves po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 5.2.2024

Sejmuto dne: 20.2.2024

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obec Nová Ves
Nová Ves 65, 345 06 Kdyně
IČO: 00572632
Tel.: 732 100 809